

GODKÄNNANDEBEVIS

0089/04

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Timboard Underlagstak, Paroc XMU 002

Innehavare	Smurfit Kappa Lagamill AB, Box 43, 285 21 Markaryd, tel: 0433-181 00, fax: 0433-125 45, e-post: solidsaleso@smurfitkappa.se, hemsida: www.smurfitkappa.se, org. nr: 556140-5696.
Information lämnas av	PAROC AB, 541 86 Skövde, tel: 0500-46 90 00, fax: 0500-46 94 80, e-post: info@paroc.com, hemsida: www.paroc.se, org. nr: 556036-3763
Produkt	Timboard Underlagstak, Paroc XMU 002, vattenavledande underlagstak bestående av skivor av laminerade ny- och returfiberer med ytskikt av PE.
Avsedd användning	Timboard Underlagstak, Paroc XMU 002 monteras som ett vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt.
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) . Fukt, Skadlig fukt 6:51 Skydd mot fall, Skyddsanordningar för att undvika genomtrampning 8:2433
Tillhörande handlingar	Arbetsanvisning för Timboard Underlagstak, Jan 100104.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-02-09, och diarienummer 210-10-0054 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Smurfit Kappa Lagamill AB, Markaryd.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Smurfit Kappa Lagamill AB

P-märke



Certifieringsorgan

SP SITAC

Produktens typbeteckning

Timboard Underlagstak, Paroc XMU 002

Godkännandets nummer

0089/04

Löpande tillverkningsnummer eller datum

nr/datum

Kontrollorgan


SP

Bedömnings- Rapport P401680A, BMtP603252A och P802950B från SP Sveriges Tekniska
underlag Forskningsinstitut.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-02-18.



Håkan Thiman



Leif Lundqvist